

Article R4223-6 du Code du travail - Eclairage

Date de mise à jour : 26 Juin 2023

Notre analyse

Le rapport maximal admissible entre le niveau d'éclairage artificiel d'une zone de travail et l'éclairage général environnant est de 5.

Cela permet par exemple de prévenir les effets liés à l'accommodation visuelle, à l'éblouissement en cas de différences d'intensité trop importantes etc.

Article R4223-6 du Code du travail - Eclairage

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairage, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairage général est compris entre 1 et 5.

Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairage entre les locaux contigus en communication.

Des outils utiles à la mise en oeuvre



Conception des lieux et des situations de travail -
Santé et sécurité :
démarche, méthodes et
connaissances techniques

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)



Eclairage artificiel au poste
de travail

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)



Quel éclairage choisir,
lumière jaune ou lumière
blanche ?

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)